



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:



申请编号: V2023CQC107502-1121484
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDH5DS-630、RDH5DS-400

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司
Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd
(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)
(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



样品名称: 双电源自动转换开关 型 号: RDH5DS-630、RDH5DS-400 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023. 10. 31 完成日期: 2023. 12. 11	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDH5DS-630、RDH5DS-400 额定绝缘电压(Ui): 800V; 控制回路额定绝缘电压(Ui): 250V; 额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV; 控制回路冲击耐受电压(Uimp): 4kV; 约定发热电流(Ith): 630A、400A; 额定工作电压(Ue): AC400V; 额定工作电流(Ie): 630:400A、500A、630A;400A:225A、250A、315A、350A、400A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 25. 2kA; 额定短时耐受电流(Icw): 12. 6kA/60ms; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P。	
主检: 刘振超 签名:  日期: 2023. 12. 11	大连产品质量检验检测研究院 有限公司 (国家低压成套电控设备质量 检验检测中心) (检测机构名称、盖章) 2023 年 12 月 12 日
审核: 高 云 签名:  日期: 2023. 12. 12	
签发: 崔绍景 签名:  日期: 2023. 12. 12	
备注:	