



220021349218



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0305-4764727



(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关电器

型号: RDH5DS-400、RDH5DS-630

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告	
样品名称：双电源自动转换开关电器 型 号：RDH5DS-400、RDH5DS-630 商 标： 样品数量：4 台 样品来源：送样 收样日期：2025 年 07 月 21 日 完成日期：2025 年 10 月 15 日	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDH5DS-400、RDH5DS-630 Uimp: 12kV (主回路)、4kV (控制回路); Ui: 800V (主回路)、250V (控制回路); Ith: 400A、630A; Ue: 400V; Ie:RDH5DS-630: 400A、500A、630A; RDH5DS-400: 225A、250A、315A、350A、400A; 使用类别：AC-33iB; Icm(峰值): 25.2kA; Icw: 12.6kA/60ms; 电器级别：PC 级; 转换方式：ATSE; 50Hz; 极数：3P、4P。	
主检：刘芳 签名： 日期：2025-10-15 审核：杜淑娟 签名： 日期：2025-11-04 签发：张春香 签名： 日期：2025-11-04	
备注	备注：该申请为变更申请，变更项目表详见附件。

附 页

	变更前	变更后
标准变更	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024
产品名称变更	双电源自动转换开关	双电源自动转换开关电器
原 CCC 证书编号	2024010305697055	
原安全型式试验报告编号	02901-V23002C-S	
原电磁兼容试验报告编号	/	
原变更报告编号（如有）	/	
原检测机构	大连产品质量检验检测研究院有限公司 （国家低压成套电控设备质量检验检测中心）	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	06301-25认检072-4764727-1S
首页	√	2	06301-25认检072-4764727-1S
报告的组成	√	1	06301-25认检072-4764727-1S
安全型式试验报告	√	28	06301-25认检072-4764727-1S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验