



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0302-3092852

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDHM5-400

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 隔离开关 型 号: RDHM5-400 商 标: PEOPLE 样品数量: 19 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-01-31 完成日期: 2019-05-27	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDHM5-400; 额定冲击耐受电压(Uimp):12kV; 额定绝缘电压(Ui):1000V; 约定发热电流(Ith): 400A; 额定工作电压(Ue): AC400V,AC415V,AC690V; 额定工作电流(Ie): 200A、225A、250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A; 额定短时耐受电流(Icw):5kA/1s; 额定短路接通能力(Icm)(峰值):7.6kA; 使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B; 极数:3P,4P; 适用频率:50/60Hz; 防护等级:IP20; 配用的辅助触头:1NO1NC; 约定发热电流(Ith):3A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;	
主检: 邵吉福 日期: 2019.05.27	 (检测机构名称、盖章) 2019年5月27日
审核: 程彦敏 日期: 2019.05.27	
签发: 魏永媛 日期: 2019.05.27	
备注:	