



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-821360
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: RDL20-250/4300

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 漏电断路器 型 号: RDL20-250/4300 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-25 完成日期: 2022-03-07</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDL20-250/4300
 Uimp:6kV; Ui:380V; Ue: AC380V;
 In: 125A,160A,180A,200A,250A;
 过电流脱扣器类型:热磁式;
 Ics:15kA; Icu:15kA; IΔn:100mA,200mA,300mA /AC 型;
 漏电脱扣器的类型:电子式;
 IΔm:4kA;选择性类别:A 类;
 极数: 3P+N(3 个保护极,N 极常通);
 不具有隔离功能;

主检: 王 炜 签名:  日期: 2022-03-23

审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-03-23

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-23



(检测机构名称、盖章)
 2022年3月23日

备注:

- 1.变更情况: 见附页
- 2.原 CQC 认可报告编号: C-040-09B4641-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CQC 证书编号: CQC2002010307013313;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

附页：

序号和名称	变更前	变更后
1.产品标准变更	GB/T14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
2. 外壳(机座, 盖, 手柄)供应商变更	乐清市华东树脂电器厂 温州万华塑胶有限公司	乐清市永信塑胶制品有限公司 温州万华塑胶有限公司
3.动静主触头供应商变更	中希合金有限公司 乐清市南大合金厂	中希集团有限公司 温州康晟合金材料股份有限公司
4.主触头弹簧供应商更名	乐清市远华弹簧制造厂 乐清市杰灵弹簧厂 乐清市东风弹簧制造有限公司	浙江远华弹簧科技股份有限公司 乐清市杰灵弹簧厂 乐清市东风弹簧制造有限公司
5. 热磁式脱扣单元供应商更名	乐清市天盛双金属有限公司 乐清市通达双金属有限公司	浙江天盛双金科技有限公司 温州市通达双金属有限公司
6.灭弧罩供应商更名	乐清市鏊熠电器厂 乐清市金瓯机电配件厂	乐清市鏊熠电器厂 乐清市金瓯机电配件有限公司
7. 集成电路型号规格及供应商变更	型号规格：M54123L CSC54123 供应商：乐清恺玮电器厂 温州市科力电子元件有限公司	型号规格：M54123 供应商：温州市科力电子元件有限公司 华润微集成电路（无锡）有限公司 温州友旺电子有限公司
8.可控硅型号规格及供应商变更	型号规格：CR03AM S1U50-700A 供应商：乐清恺玮电器厂 温州市科力电子元件有限公司	型号规格：100-8 供应商：温州市科力电子元件有限公司 温州友旺电子有限公司
9.压敏电阻型号规格及供应商变更	型号规格：14k/471 供应商：陕西华星压敏电阻器厂	型号规格：911KD14B 561KD14 供应商：陕西华星压敏电阻器厂 温州市科力电子元件有限公司 乐清市惠普电子有限公司 厦门信和达电子有限公司
10.生产厂地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555号

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-21B0482-S
首页	√	2	03601-A-21B0482-S
报告组成	√	1	03601-A-21B0482-S
安全型式试验报告	√	30	03601-A-21B0482-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验