



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1131830  
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：RDM1-250L、RDM1-250M、  
RDM1-250H、RDM1-250LT、  
RDM1-250MT、RDM1-250HT

检测机构：福建省产品质量检验研究院







样品名称：塑料外壳式断路器 型号：RDM1-250M 商 标：/ 样品数量：7 台 样品来源：送样 收样日期：2023-12-01 完成日期：2023-12-15	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园）  生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园）  生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDM1-250L、RDM1-250M、RDM1-250H、RDM1-250LT、RDM1-250MT、RDM1-250HT；Uimp: 8kV；Ui: 800V；Ue: AC400V(L 型), AC400V/690V(M, H 型)；In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A；过电流脱扣器类型：热磁式；AC400V: L 型: Ics: 25kA, Icu: 36kA；M 型: Ics: 36kA, Icu: 50kA；H 型: Ics: 50kA, Icu: 85kA；AC690V: M、H 型: Ics: 5kA, Icu: 10kA；选择性类别: A；极数: 3P, 4P(N 极可开闭)；适用于隔离用；配用的辅助触头: 1NO1NC；Ith: 3A；AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A；DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A；符合附录 N 的电子附件: 分励: Us: AC220V

主检: 	日期: 2023-12-15	 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2023年12月19日 (2)
审核: 	日期: 2023-12-19	
签发: 	日期: 2023-12-19	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	分断能力变更	AC400V: L 型: Icu=35kA,Ics=25kA M 型: Icu=50kA,Ics=35kA	AC400V: L 型: Icu=36kA,Ics=25kA M 型: Icu=50kA,Ics=36kA

2.最近一次原认可报告编号(申请号): 02501-22DQ2602(V2021CQC107502-866735);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2014010307723344;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。