



151300110071



2015国质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0307-2414332
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1-125L、RDM1-125M、RDM1-125H、
RDM1-125L/T、RDM1-125M/T、RDM1-125H/T

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: RDM1-125L/T、
RDM1-125M/T

商 标: /

样品数量: 6 台

样品来源: 送样

收样日期: 2016-10-24

完成日期: 2016-11-22

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市
人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市
人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路
555 号

试验结论: 依据 GB14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM1-125L、RDM1-125M、RDM1-125H、RDM1-125L/T、RDM1-125M/T、
RDM1-125H/T; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V/AC690V(仅 M, H 型 3P, 4P); In:10A,
16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式;
AC400V:Ics:25kA, Icu:35kA(L 型); Ics:35kA, Icu:50kA(M 型); Ics:50kA, Icu:85kA(H 型);
AC690V:Ics:5kA, Icu:10kA(M 型); Ics:10kA, Icu:20kA(H 型); 使用类别:A; 2P, 3P, 4P(N
极可开闭); 适用于隔离用;

配用的辅助触头:1NO1NC, Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.3A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

主检: 吴忠平

日期: 2016-11-22

审核: 陈瑞

日期: 2017-02-13

签发: 郑瑞

日期: 2017-02-14



备注:

- 1.变更情况(详见附页);
- 2.原 3C 认可报告编号: 03601-A-14B3166-S;
- 3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 3C 证书编号: 2015010307751136;
5. S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。