



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-830067
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1-125L、RDM1-125M、
RDM1-125H、RDM1-125L/T、
RDM1-125M/T、RDM1-125H/T

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM1-125L、 RDM1-125M 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-27 完成日期: 2022-02-16	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号												
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1-125L、RDM1-125M、RDM1-125H、RDM1-125L/T、RDM1-125M/T、 RDM1-125H/T; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V/AC690V(仅 M, H 型 3P, 4P); In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC400V: Ics: 25kA, Icu: 35kA(L 型); Ics: 35kA, Icu: 50kA(M 型); Ics: 50kA, Icu: 85kA(H 型); AC690V: Ics: 5kA, Icu: 10kA(M 型); Ics: 10kA, Icu: 20kA(H 型); 选择性类别: A; 2P, 3P, 4P(N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC, Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A													
主检:  日期: 2022-02-16	 福建省产品质量检验研究院 2022 年 3 月 8 日												
审核:  日期: 2022-03-07													
签发:  日期: 2022-03-08													
备注: 1. 变更情况: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>标准换版</td> <td>GB/T 14048.2—2008</td> <td>GB/T 14048.2—2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>生产厂搬迁</td> <td>浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</td> <td>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</td> </tr> </tbody> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T 14048.2—2008	GB/T 14048.2—2020	2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	标准换版	GB/T 14048.2—2008	GB/T 14048.2—2020										
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号										
2. 最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ976 (A2016CCC0307-2414332); 3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4. 原证书编号: CQC2015010307751136; 5. 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流 寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统); 6. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。													