



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0307-2414331
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1-250L、RDM1-250M、RDM1-250H、
RDM1-250LT、RDM1-250MT、RDM1-250HT

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM1-250LT、 RDM1-250MT 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2016-10-24 完成日期: 2016-11-22	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路 555 号
试验结论: 依据 GB14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1-250L、RDM1-250M、RDM1-250H、RDM1-250LT、RDM1-250MT、 RDM1-250HT; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V(L 型), AC400V/690V(M, H 型); In:100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器 类型:热磁式; AC400V:L 型:lcs:25kA, lcu:35kA; M 型:lcs:35kA, lcu:50kA; H 型:lcs:50kA, lcu:85kA; AC690V:M、H 型:lcs:5kA, lcu:10kA; 使用类别:A; 极数:3P, 4P(N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头:1NO1NC; lth:3A; AC-15:Ue/le:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件:分励:Us:AC220V	
主检: 高吉祥 日期: 2016-11-22	 福建省产品质量检验研究院 2016 年 12 月 26 日
审核: 陈瑞 日期: 2016-12-23	
签发: 郭明 日期: 2016-12-26	
备注: 1.变更情况(详见附页); 2.原 3C 认可报告编号: 03601-A-14B2151-S、03601-A-16B0304-S; 3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 3C 证书编号: 2014010307723344; 5. S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	