211320110363

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证

试 验 报 告

□新申请 ☒变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：V2023CQC107502-1131830
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型　　号：RDM1-250L、RDM1-250M、
RDM1-250H、RDM1-250LT、
RDM1-250MT、RDM1-250HT

检测机构：福建省产品质量检验研究院

检验检测专用章
(2)

样品名称：塑料外壳式断路器 型　　号：RDM1-250M 商　　标：/ 样品数量：7 台 样品来源：送样 收样日期：2023-12-01 完成日期：2023-12-15	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDM1-250L、RDM1-250M、RDM1-250H、RDM1-250LT、RDM1-250MT、RDM1-250HT；Uimp：8kV；Ui：800V；Ue：AC400V(L 型)，AC400V/690V(M，H 型)；In：100A，125A，160A，180A，200A，225A，250A；过电流脱扣器类型：热磁式；AC400V：L 型：Ics：25kA，Icu：36kA；M 型：Ics：36kA，Icu：50kA； H 型：Ics：50kA，Icu：85kA；AC690V：M、H 型：Ics：5kA，Icu：10kA；选择性类别：A；极数：3P，4P(N 极可开闭)；适用于隔离用；配用的辅助触头：1NO1NC；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：AC400V/0.4A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A；

符合附录 N 的电子附件：分励：Us：AC220V

主检：	日期：2023-12-15	福建省产品质量检验研究院 2023 年 12 月 19 日
审核：	日期：2023-12-19	
签发：	日期：2023-12-19	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	分断能力变更	AC400V：L 型：Icu=35kA,Ics=25kA M 型：Icu=50kA,Ics=35kA	AC400V：L 型：Icu=36kA,Ics=25kA M 型：Icu=50kA,Ics=36kA

2.最近一次原认可报告编号(申请号)：02501-22DQ2602(V2021CQC107502-866735)；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.原证书编号：CQC2014010307723344；

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。