



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM 模式

申请编号: V2024CQC012033-1291925
(任务编号)


产品名称: 具有远程控制功能的塑料外壳式断路器
(外置断路器)

型 号: RDM1-250P

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



样品名称: 具有远程控制功能的塑料外壳式断路器 (外置断路器) 型号: RDM1-250P 商 标: PEOPLE 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2024-11-19 完成日期: 2024-11-20		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 中欧电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路377号7、9~12楼																						
试验结论: 原获证 (CQC24012451613) 产品依据 CQC1148-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (CQC24012451613) 产品, 产品描述一致、内部结构一致																								
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1-250P; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 80A、100A、125A、160A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 25kA、Icu: 35kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离); 50Hz/60Hz; 配用电动操作机构额定工作电压: AC230V; 具有远程控制功能; 控制方式: 远程合分、手动合分; 控制信号: 交流电平、无源触点;																								
主检: 徐瑞达 签名:  日期: 2024-11-20		浙江省高低压电器产品质量检验中心 2024 年 11 月 20 日																						
审核: 林杰 签名:  日期: 2024-11-20																								
签发: 李孟 签名:  日期: 2024-11-20																								
备注	<table><tr><td>ODM 认证</td><td>母证书</td><td>ODM 申请</td></tr><tr><td>委托人名称</td><td>中欧电气有限公司</td><td>人民电器集团有限公司</td></tr><tr><td>生产者 (制造商) 名称</td><td>中欧电气有限公司</td><td>人民电器集团有限公司</td></tr><tr><td>委托人、生产者 (制造商) 地址</td><td>浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路377号</td><td>浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</td></tr><tr><td>型 号</td><td>COCM2-250/3</td><td>RDM1-250P</td></tr><tr><td>母证书编号</td><td colspan="2">CQC24012451613</td></tr><tr><td>母证书检测机构/报告编号</td><td>浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江)</td><td>17001-CQC-240908001</td></tr></table>			ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人名称	中欧电气有限公司	人民电器集团有限公司	生产者 (制造商) 名称	中欧电气有限公司	人民电器集团有限公司	委托人、生产者 (制造商) 地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路377号	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)	型 号	COCM2-250/3	RDM1-250P	母证书编号	CQC24012451613		母证书检测机构/报告编号	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江)	17001-CQC-240908001
	ODM 认证	母证书	ODM 申请																					
	委托人名称	中欧电气有限公司	人民电器集团有限公司																					
	生产者 (制造商) 名称	中欧电气有限公司	人民电器集团有限公司																					
	委托人、生产者 (制造商) 地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路377号	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)																					
	型 号	COCM2-250/3	RDM1-250P																					
	母证书编号	CQC24012451613																						
	母证书检测机构/报告编号	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江)	17001-CQC-240908001																					
说明: 本试验报告引用编号为“17001-CQC-240908001”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 生产者 (制造商) 名称、地址, 产品除型号命名不同外, 其余参数均一致, 产品未发生变化。																								