



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1131827
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1-400L, RDM1-400M、RDM1-400H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：塑料外壳式断路器 型号：RDM1-400L 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：送样 收样日期：2023-12-01 完成日期：2023-12-18	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号								
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM1-400L、RDM1-400M、RDM1-400H；Uimp：8kV；Ui：800V； Ue：AC400V/690V；In：225A、250A、315A、350A、400A； 过电流脱扣器类型：热磁式； AC400V：L 型：Ics：36kA，Icu：50kA； M 型：Ics：42kA，Icu：65kA； H 型：Ics：65kA，Icu：100kA； AC690V：L、M、H 型：Ics：5kA，Icu：10kA；选择性类别：A； 极数：3P，4P(N 极可开闭)；适用于隔离用； 配用的辅助触头 2NO2NC；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：AC400V/0.4A； DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A									
主检：张帆 日期：2023-12-18	 福建省产品质量检验研究院 2023年12月22日 (2)								
审核：陈圣杰 日期：2023-12-20									
签发：严平 日期：2023-12-22									
备注： 1.变更情况：									
<table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>分断能力变更</td><td>AC400V：L 型：Icu=50kA,Ics=35kA</td><td>AC400V：L 型：Icu=50kA,Ics=36kA</td></tr></table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	分断能力变更	AC400V：L 型：Icu=50kA,Ics=35kA	AC400V：L 型：Icu=50kA,Ics=36kA
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	分断能力变更	AC400V：L 型：Icu=50kA,Ics=35kA	AC400V：L 型：Icu=50kA,Ics=36kA						
2.最近一次原认可报告编号(申请号)：02501-22DQ2603(V2021CQC107502-830068)； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC2014010307670994； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									