



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1131825

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1-630

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告	
申请编号：V2023CQC107502-1131825 样品名称：塑料外壳式断路器 型号规格：RDM1-630 商标：/ 样品数量：2 台 样品生产序号：/ 收样日期：2023-12-28 样品来源：工厂送样	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者（制造商）：人民电器集团有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准：GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 型号：RDM1-630； Ue：AC400/690V； Ui：800V； Uimp：8kV； In：400A、500A、630A； Ue：AC400V：L 型：Ics：36kA；Icu：50kA；M 型：Ics：42kA，Icu：65kA； H 型：Ics：65kA，Icu：100kA； Ue：AC690V：Ics：10kA，Icu：20kA； 过电流脱扣器类型：热磁式； 选择性类别：A 类； 脱扣级别：10； 极数：3P（3 个保护极），4P（3 个保护极，N 极可开闭）；适用于隔离用； 配用的辅助触头：常开常闭的情况和数量：2NO2NC；Ui：400V；约定发热电流（Ith）：3A；使用类别：AC-15：400V/0.4A，DC-13：220V/0.15A。	
主检：束 卉 签名：束卉 日期：2024-01-10	 (检测机构名称，盖章) 2024 年 01 月 10 日
审核：季英瑞 签名：季英瑞 日期：2024-01-10	
签发：张 钰 签名：张钰 日期：2024-01-10	
备注	变更信息详见附件表 1