



2012131046Z



(2012)国认监验字(09)号



检测  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2013CCC0307-1565822  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM1-800M, RDM1-800H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>产品名称: 塑料外壳式断路器<br/>型 号: RDM1-800M/4300、<br/>RDM1-800H/3300<br/>数 量: 22 台<br/>收样日期: 2013-10-29<br/>完成日期: 2013-11-29<br/>样品来源: 送样</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>委托人: 人民电器集团有限公司<br/>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区<br/>(柳市人民工业园)<br/><br/>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司<br/>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济<br/>开发区(柳市人民工业园)<br/><br/>生产企业: 浙江人民电器有限公司<br/>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路<br/>555 号</p> |
| 试验结论: 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDM1-800M, RDM1-800H; Ui:800V; RDM1-800M: Ue:AC400V/690V; In:500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics:50kA(Ue:AC400V)/10kA(Ue:AC690V), Icu:75kA(Ue:AC400V)/20kA(Ue:AC690V); 使用类别:A; 3P、4P(3 个保护极, N 极可开闭); RDM1-800H: Ue:AC400V; In:500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics:65kA; Icu:100kA; 使用类别:A; 3P<br/>配用的辅助触头 FCRDM1-800: 1NO1NC、2NO2NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A</p> |                                                                                                                                                                                                  |
| <p>签发人: 郑立新</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2014-02-17</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
| 备注: 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |

报 告 组 成

| 报告内容       | 有无 | 页数  | 编号              |
|------------|----|-----|-----------------|
| 封面         | √  | 1   | 02501-13DQ251   |
| 首页         | √  | 1   | 02501-13DQ251   |
| 报告组成       | √  | 1   | 02501-13DQ251   |
| 安全型式试验报告   | √  | 143 | 02501-13DQ251-S |
| 电磁兼容型式试验报告 | /  | /   | /               |
| 封底         | √  | 1   | 02501-13DQ251   |

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：   P   试验结果符合要求  
          F   试验结果不符合要求  
          N   要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

