



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-830061

产品名称：塑料外壳式断路器

型号：RDM108-20

检测机构：镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告





申请编号: V2021CQC107502-830061 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM108-20 商标: / 样品数量: 1 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022-02-16 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
---	--

试验依据标准:GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM108-20;
 Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 4kV;
 In: 1.6A、2.5A、3.2A、4A、5A、6.3A、8A、10A、12.5A、16A、20A;
 Ics: 1.5kA; Icu: 1.5kA;
 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10A;
 极数: 3P (3 个保护极); 不适用于隔离用。
 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1a1b、2a、2b; Ui: 400V;
 约定发热电流 (Ith): 3A; 使用类别: AC-15: AC380V/1.5A, DC-13: DC220V/0.3A。

主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-2-15	 <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2022 年 2 月 15 日</p> <p>检验检测专用章</p>
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-2-15	
签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-2-15	
备注 变更信息详见附件表 1	