



210020349171



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1037

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-830062

产品名称：塑料外壳式断路器

型号：RDM108-32

检测机构：镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



# 安全型式试验报告

<p>申请编号: V2021CQC107502-830062                  样品名称: 塑料外壳式断路器                  型号规格: RDM108-32                  商标: /                  样品数量: 1 台                  样品生产序号: /                  收样日期: 2022-02-16                  样品来源: 企业送样                  抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)                  生产者(制造商): 人民电器集团有限公司                  生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)                  生产企业: 浙江人民电器有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---

试验依据标准:GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM108-32;

Ue: AC380V/660V; Ui: 690V; Uimp: 4kV;

In: 1.6A、2.5A、4A、6.3A、10A、12.5A、16A、20A、25A、32A;

Ue: AC380V: Ics: 10kA; Icu: 10kA;




Ue: AC660V: Ics: 3kA, Icu: 3kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10A;

极数: 3P (3 个保护极); 不适用于隔离用。

配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1a、1b、2a、2b; Ui: 400V;

约定发热电流 (Ith): 6A; 使用类别: AC-15: AC380V/3A, DC-13: DC220V/0.55A。

主检: 唐璐怡 签名: 	日期: 2022-2-15
审核: 季英瑞 签名: 	日期: 2022-2-15
签发: 丁志东 签名: 	日期: 2022-2-15



备注 变更信息详见附件表 1