




170008223452



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2730953
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDM1L-125L、RDM1L-125M

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: RDM1L-125L、 RDM1L-125M 商 标:  样品数量: 6 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-10-23 完成日期: 2017-11-28	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号		
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1L-125L、RDM1L-125M: U_i: 690V; U_{imp}: 12kV; U_e: AC230V(2P), AC400V(3P、3P+N、4P); I_n: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L 型: I_{cs}: 25kA; I_{cu}: 35kA; M 型: I_{cs}: 35kA; I_{cu}: 50kA; 使用类别: A 类; $I\Delta n$: 非延时型: 30/50/100/200/300mA(三档可调)/AC 型; 延时型: 50/100/200/300mA(三档可调)/AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; $I\Delta m$: 25%I_{cu}; 2P、3P、3P+N (三个保护极, 带不可开断中性线)、4P(三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用(除 3P+N 外); 配用的辅助触头: 1NO1NC; I_{th}: 3A; AC-15: U_e/I_e: AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A			
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-11-28	国家低压电器产品质量 监督检验中心 (浙江) 2017 年 11 月 30 日		
审核: 林杰 签名:  日期: 2017-11-30			
签发: 许启进 签名:  日期: 2017-11-30			
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图		
	变更信息	见下页“变更信息附件”	
	原 3C 证书编号	2009010307326982	
	已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-15B1484-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。 RDM1L-125L/4300B 125A: I-01、BI-01; RDM1L-125M/4300B 125A: I-03 RDM1L-125L/2300 125A: I-02、BI-02; RDM1L-125M/2300 125A: I-04			