




170008223452



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8651

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: A2017CCC0307-2730950
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDM1L-250L、RDM1L-250M

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 剩余电流动作断路器 型号: RDM1L-250L RDM1L-250M 商 标:  样品数量: 6 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-10-23 完成日期: 2017-11-28	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1L-250L、RDM1L-250M; U_i : 690V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC230V(2P), 400V(3P, 3P+N, 4P); I_n : 100、125、140、160、180、200、225、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L 型: I_{cs} : 25kA; I_{cu} : 35kA; M 型: I_{cs} : 35kA; I_{cu} : 50kA; $I_{\Delta n}$: 50/100/200/300/500mA(三档可调)/AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ; 使用类别: A 类; 极数: 2P、3P、3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线), 4P(三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用(除 3P+N 外); 配用的辅助触头: 1NO1NC; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.4A; DC-13: DC220V/0.15A		
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-11-28	 国家低压电器产品质量 监督检验中心 (浙江) 2017 年 11 月 30 日	
审核: 林杰 签名:  日期: 2017-11-30		
签发: 许启进 签名:  日期: 2017-11-30		
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图	
	变更信息	见下页“变更信息附件”
	原 3C 证书编号	2009010307324189
	已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况
	原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司 03601-A-15B1485-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。 RDM1L-250L/4300B 250A: I-01、BI-01; RDM1L-250L/2300 250A: I-02、BI-02 RDM1L-250M/4300B 250A: I-03; RDM1L-250M/2300 250A: I-04		