



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2974939


产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDM1L-250L、RDM1L-250M

检测机构: 大连市产品质量检测研究院



安全型式试验报告

申请编号：A2018CCC0307-2974939 样品名称：剩余电流动作断路器 型号规格：RDM1L-250L、RDM1L-250M 商标：  样品数量：12 台 样品生产序号：/ 收样日期：2018.09.29 样品来源：企业送样 抽样通知书编号：/	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验依据标准： GB/T 14048.2—2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM1L-250L、RDM1L-250M； U_i ：690V； U_{imp} ：12kV； U_e ：AC230V（2P），400V（3P，3P+N，4P）； I_n ：100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A；过电流脱扣器类型：热磁式；L 型： I_{cs} ：25kA； I_{cu} ：35kA；M 型： I_{cs} ：35kA； I_{cu} ：50kA； $I_{\Delta n}$ ：50/100/200/300/500mA（三档可调）/AC 型；剩余电流脱扣器的类型：电子式； $I_{\Delta m}$ ：25% I_{cu} ；使用类别：A 类；极数：2P、3P、3P+N（N 极常通），4P（三个保护极，N 极可开闭）；适用于隔离用（除 3P+N 外）；配用的辅助触头（1N01NC）； I_{th} ：3A；AC-15： U_e/I_e ：AC400V/0.4A；DC-13：DC220V/0.15A	
主检：周末 签名：  日期：2018.11.20	 大连市产品质量检测研究院 2018 年 11 月 23 日
审核：高云 签名：  日期：2018.11.23	
签发：崔绍景 签名：  日期：2018.11.23	
备注	1、示波图编号原则：操作性能寿命-S 图；接通分断-T 图；预期波-Y 图；EMC-E 图 2、变更信息：见下页“变更信息附件”。 3、原 3C 认可报告编号：03601-A-15B1485-S，17001-A2017CCC0307-2730950。 4、出具原 3C 检验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司，国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）。 5、原 3C 证书编号：2009010307324189 6、说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 7、RDM1L-250L/4300B 250A：I-1、III-1、III-2； RDM1L-250L/2300 250A：I-2、III-3； RDM1L-250M/4300B 250A：III-4、III-5； RDM1L-250M/2300 250A：III-6