



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-830046
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器


型 号: RDM1L-400

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)

检验检测专用章



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: RDM1L-400 商 标: PEOPLE 样品数量: 4 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-02-28 完成日期: 2022-03-23	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 (制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号												
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1L-400; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 12kV; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; L 型: Ics: 25kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 35kA; Icu: 65kA; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; I Δ n: 100mA/300mA/500mA (可调) /AC 型; I Δ m: 17.5kA; 极数: 3P、4P (三个保护极、N 极可开闭); 适用于隔离用													
主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2022-03-23	 浙江省高低压电器产品质量检验中心 2022 年 03 月 25 日												
审核: 林 杰 签名:  日期: 2022-03-25													
签发: 许启进 签名:  日期: 2022-03-25													
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 <table border="1"> <tr> <td>变更信息</td> <td colspan="2">见下页“变更信息附件”</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2012010307525327</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P9 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>国家低压电器产品质量监督检验中心 (浙江)</td> <td>17001-A2017CCC0307-2730949</td> </tr> </table> 说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效	变更信息	见下页“变更信息附件”		原证书编号	CQC2012010307525327		已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心 (浙江)	17001-A2017CCC0307-2730949
变更信息	见下页“变更信息附件”												
原证书编号	CQC2012010307525327												
已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况												
原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心 (浙江)	17001-A2017CCC0307-2730949											