



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2625578
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM3-125C/□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM3-125C/4300、 RDM3-125C/4320、 RDM3-125C/4340、 RDM3-125C/3300 商 标: / 样品数量: 17 台 样品来源: 送样 收样日期: 2017-09-27 完成日期: 2017-12-12	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM3-125C/□□; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V; In:63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:20kA, Icu:25kA; 使用类别:A; 3P、4P(N极可开闭); 适用于隔离用 配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:3A; AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A	
主检: 蔡贵万	日期: 2017-12-12
审核: 何晓芳	日期: 2017-12-19
签发: 王平	日期: 2017-12-19
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。	

