



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2851807

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM3-400

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM3-400 商 标: / 样品数量: 14 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.05.30 完成日期: 2018.07.25	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM3-400; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 脱扣级别: 10; 使用类别: A 类; L 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 42kA; Icu: 65kA; 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A	
签发人: 楼云生 签名:  签发日期: 2018.07.25	
备注:	


报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC182765
首页	√	1	C-14201-DC182765
报告组成	√	1	C-14201-DC182765
安全型式试验报告	√	86	C-14201-DC182765
电磁兼容型式试验报告	/	/	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0307-2851807 样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM3-400 样品数量: 14 台 样品生产序号: / 收样日期: 2018.05.30 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM3-400; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 脱扣级别: 10; 使用类别: A 类; L 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 42kA; Icu: 65kA; 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/le: 400V/0.3A; DC-13: Ue/le: 220V/0.15A	
主检: 徐 亮 签名:  日期: 2018.07.25	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2018 年 07 月 25 日 
审核: 孙荣林 签名:  日期: 2018.07.25	
签发: 楼云生 签名:  日期: 2018.07.25	
备注	样品编号: RDM3-400L/4340: #1~#7 400A RDM3-400L/4300: #8~#10 225A RDM3-400M/4300: #11 400A RDM3-400M/4300: #12 225A RDM3-400L/43002: #13 400A RDM3-400L/3340: #14 400A 分励脱扣器电压: #1: AC230V, #7: AC400V, #14: DC24V