



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830077

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM3-400

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: RDM3-400 商 标: PEOPLE 样品数量: 4 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.01.04 完成日期: 2022.02.15	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																		
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM3-400; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 脱扣级别: 10; 选择性类别: A 类; L 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 42kA; Icu: 65kA; 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A																			
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2022.02.15																			
备注: 该申请为变更申请, 具体如下: <table><tr><td>变更内容</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>标准换版</td><td>GB/T14048.2-2008</td><td>GB/T 14048.2-2020</td></tr><tr><td>变更生产企业地址</td><td>浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</td><td>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2018010307098158</td></tr><tr><td>原报告编号</td><td colspan="2">C-14201-DC182765</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">中检质技检验检测科学研究院有限公司</td></tr></table> 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。		变更内容	变更前	变更后	标准换版	GB/T14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020	变更生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	原证书编号	CQC2018010307098158		原报告编号	C-14201-DC182765		原检测单位	中检质技检验检测科学研究院有限公司	
变更内容	变更前	变更后																	
标准换版	GB/T14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020																	
变更生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																	
原证书编号	CQC2018010307098158																		
原报告编号	C-14201-DC182765																		
原检测单位	中检质技检验检测科学研究院有限公司																		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC217088
首页	√	1	V-14201-DC217088
报告组成	√	1	V-14201-DC217088
安全型式试验报告	√	25	V-14201-DC217088
电磁兼容型式试验报告	/	/	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-830077

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: RDM3-400

商 标: **PEOPLE**

样品数量: 4 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.01.04

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商(生产者): 人民电器集团有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验结论: 依据 GB/T14048.2 -2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM3-400; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 225A、250A、315A、350A、400A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式; 脱扣级别: 10; 选择性类别: A 类; L 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA;
 M 型: Ics: 42kA; Icu: 65kA; 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.02.15审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.02.15签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.02.15

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2022 年 02 月 15 日

检验检测专用章

备注

样品编号:

#1~#3: 3P L 型 400A

#4: 4P L 型 400A