

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-822274
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDM32LE-320□□/W

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司




<p>产品名称: 剩余电流动作断路器</p> <p>型号: RDM32LE-320□□/W</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 6</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-11-05</p> <p>完成日期: 2021-11-11</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM32LE-320□□/W; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 250A (100A~250A 无级可调)、320A (128A~320A 无级可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; IΔn: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA 分级可调/AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; RDM32LE-320Y/W: Ics: 25kA; Icu: 35kA; RDM32LE-320YM/W: Ics: 35kA; Icu: 50kA; Icw: 4kA/1s; 选择性类别: A 类; IΔm: 25% Icu; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N (三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用);

<p>主检: 朱 琳 签名:  日期: 2021-11-14</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 11 月 15 日</p>
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-11-15</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2021-11-15</p>	

备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图;

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.2-2008、GB/T 32902-2016	GB/T 14048.2-2020
[14]供应商名称更改	乐清市鹏鑫电器厂 浙江伯特利树脂制品有限公司 乐清市航星塑料电器厂	乐清市鹏鑫电器厂(普通合伙) 浙江伯特利新材料技术有限公司 温州市航星塑料电器配件厂
原 CQC 证书编号	CQC19012235502	
已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C192194、C-06801-1C192198
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		