



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2015CCC0307-1999903
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器


型 号: RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



02-05-04

442

样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM5-125L/4300、2300、4340、4310、4330, RDM5-125M/4300, RDM5-125H/4300 商 标: / 样品数量: 33 台 样品来源: 送样 收样日期: 2015-09-24 完成日期: 2016-03-16	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V(2P), AC400V/690V(3P、4P); In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400V(2P):L 型:Ics:35kA, Icu:50kA; M 型:Ics:50kA, Icu:70kA; AC400V(3P、4P):L 型:Ics:35kA, Icu:50kA; M 型:Ics:50kA, Icu:70kA; H 型:Ics:70kA, Icu:100kA; AC690V(3P、4P):L 型:Ics:10kA, Icu:20kA; M 型:Ics:12kA, Icu:20kA; H 型:Ics:15kA, Icu:30kA; 使用类别:A; 极数:2P(L 型、M 型), 3P(L 型、M 型、H 型), 4P(L 型、M 型、H 型, N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头: 1NO1NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A	
主检:  日期: 2016-03-16	 福建省产品质量检验研究院 2016 年 4 月 28 日
审核:  日期: 2016-04-27	
签发:  日期: 2016-04-28	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。	