



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2882140  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H  
RDM5-125LR、RDM5-125MR、RDM5-125HR

检测机构: 福建省产品质量检验研究院






产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5-125HR 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-07-25 完成日期: 2018-08-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H、RDM5-125LR、RDM5-125MR、RDM5-125HR;  
 Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V(2P), AC400V/690V(3P、4P); In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式;  
 AC400V(2P):L 型:lcs:35kA, lcu:50kA; M 型:lcs:50kA, lcu:70kA;  
 AC400V(3P、4P):L 型:lcs:35kA, lcu:50kA; M 型:lcs:50kA, lcu:70kA; H 型:lcs:70kA, lcu:100kA;  
 AC690V(3P、4P):L 型:lcs:10kA, lcu:20kA; M 型:lcs:12kA, lcu:20kA; H 型:lcs:15kA, lcu:30kA;  
 使用类别:A; 极数:2P(L 型、M 型), 3P(L 型、M 型、H 型), 4P(L 型、M 型、H 型, N 极可开闭); 适用于隔离用;  
 配用的辅助触头:1NO1NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A  
 配用的报警触头: 1NO1NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

主检: 	日期: 2018-08-10	 福建省产品质量检验研究院 2018年8月13日
审核: 	日期: 2018-08-13	
签发: 	日期: 2018-08-13	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号解释增加“R”,代表某项目专用,产品没有任何变化	RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H	RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H、RDM5-125LR、RDM5-125MR、RDM5-125HR

- 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ148(A2015CCC0307-1999903);
- 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原 3C 证书编号: 2016010307864667;
- 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。