



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM 模式

申请编号: V2023CQC107502-1044625

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-100

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称：塑料外壳式断路器 型 号：RDM5-□ 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：送样 收样日期：2023.05.06 完成日期：2023.05.08	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：上图电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号
试验结论：(母证书号：CQC22107338372)产品依据 GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，送样样品与原获证(CQC22107338372)产品描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM5-□；Ue: AC400/415V, AC500/690V；Ui: 1000V；Uimp: 12kV；In: 630A、700A、800A、900A、1000A、1250A；过电流脱扣器类型：热磁式；400/415V: M 型：Ics: 36kA、Icu: 50kA；H 型：Ics: 50kA、Icu: 70kA；500/690V: Ics: 15kA、Icu: 15kA；选择性类别：A 类；极数：3P(三个保护极，适用于隔离用)、4P(三个保护极、N 极可开闭，适用于隔离用)；50/60Hz；脱扣级别：10；配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC；Ith: 3A；AC-15: 400V/1.5A；DC-13: 220V/0.15A；符合附录 N 的电子附件：电动操作机构：Us: DC24V、DC110V、DC220V、AC230V、AC400V；欠压脱扣器：Us: AC230V~240V、AC400V~415V	
签发人：徐 亮 签名：  签发日期：2023.05.08	
备注：	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2301403
首页	√	1	V-14201-DC2301403
报告组成	√	1	V-14201-DC2301403
安全型式试验报告	√	12	V-14201-DC2301403
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1044625

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: RDM5-□

商 标: /

样品数量: 2 台

样品生产序号: /

收样日期: 2023.05.06

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商(生产者): 人民电器集团有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 上图电气有限公司


生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

试验依据标准: (母证书号: CQC22107338372) 产品依据 GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(CQC22107338372)产品描述、内部结构一致。

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5-□; Ue: AC400/415V, AC500/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 630A、700A、800A、900A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 400/415V: M 型: Ics: 36kA、Icu: 50kA; H 型: Ics: 50kA、Icu: 70kA; 500/690V: Ics: 15kA、Icu: 15kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(三个保护极、N 极可开闭, 适用于隔离用); 50/60Hz; 脱扣级别: 10; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 400V/1.5A; DC-13: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构: Us: DC24V、DC110V、DC220V、AC230V、AC400V; 欠压脱扣器: Us: AC230V~240V、AC400V~415V

主检: 左海亮 签名:  日期: 2023.05.08审核: 魏益松 签名:  日期: 2023.05.08签发: 徐 亮 签名:  日期: 2023.05.08

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2023 年 05 月 08 日

检验检测专用章

备注

ODM 认证

母证书

ODM 申请

委托人/制造商名称

上图电气有限公司

人民电器集团有限公司

委托人/制造商地址

浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

型号

STM6-□

RDM5-□

母证书编号

CQC22107338372

母证书检测机构

中检质技检验检测科学研究院有限公司 (V-14201-DC2200773)

说明: 本试验报告引用编号为“V-14201-DC2200773”的报告, 仅修改了委托人/制造商名称、地址, 除型号命名不同外, 产品未发生变化。