



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2018CCC0307-3052554




产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-160L, RDM5-160M

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0307-3052554 样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM5-160L、 RDM5-160M 商 标: PEOPLE 数 量: 32 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2019-02-10 完成日期: 2019-04-17	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM5-160L、RDM5-160M; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V (2P、3P、4P), AC690V (3P、4P); In: 63A、80A、100A、125A、140A、160A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC400V: Ics: 23kA (L 型), 35kA (M 型); Icu: 35kA (L 型), 50kA (M 型); AC690V: Ics: 5kA (L 型), 8kA (M 型); Icu: 10kA (L 型), 15kA (M 型); 使用类别: A 类; 极数: 2P、3P、4P (带 3 个保护极, N 极可开闭); 产品适用于隔离; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: Us: AC230V、AC400V; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;	
主检: 汪林峰 签名:  日期: 2019-05-21	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2019-05-21	
签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-05-21	
备注:	