



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-866345
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-160L、RDM5-160M

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5-160L 商标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-08 完成日期: 2022-01-21	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇 柳乐路 555 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5-160L、RDM5-160M;

Uimp:8kV; Ui:1000V; Ue:AC400V(2P、3P、4P), AC400V/690V(3P、4P);

In:63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A; 过电流脱扣器类型:热磁式;

AC400V:L 型:Ics:23kA, Icu:35kA; M 型:Ics:35kA, Icu:50kA;

AC690V:L 型:Ics:5kA, Icu:10kA; M 型:Ics:8kA, Icu:15kA;

选择性类别:A; 极数:2P、3P、4P; 适用于隔离用;

符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: Us:AC230V、AC400V

配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

主检: 许家峰	日期: 2022-01-21
审核: 谢晓峰	日期: 2022-02-26
签发: 阮平	日期: 2022-02-28



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	Uimp 参数变更	Uimp:12kV	Uimp:8kV
3	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02401-1911900047(A2018CCC0307-3052554);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司);

4.原证书编号: CQC2019010307190082;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。