



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2022CQC107502-986140

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-160

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-986140
(任务编号)
样品名称: 塑料外壳式断路器
型号规格: RDM5-160
商标: /
样品数量: 22 台
样品生产序号: /
收样日期: 2022 年 09 月 15 日
样品来源: 送样
抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5-160

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V (2P、3P、4P), AC690V (3P、4P);

In: 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A;

Ics: AC400V: S 型: 18kA; L 型: 23kA; M 型: 35kA;

AC690V: L 型: 5kA; M 型: 8kA;

Icu: AC400V: S 型: 25kA; L 型: 35kA; M 型: 50kA;

AC690V: L 型: 10kA; M 型: 15kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类;

极数: 2P、3P、4P (带三个保护极, N 极可开闭): 适用于隔离用; 适用频率: 50Hz;

配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A, AC-15: AC400V/0.4A, DC-13: DC220V/0.15A;

符合附录 N 电子附件: 欠压脱扣器: Us: AC230V, AC400V。

主检: 王静 签名:  日期: 2023-02-08

审核: 王玉华 签名:  日期: 2023-02-10

签发: 张春香 签名:  日期: 2023-02-11

天津天传电控设备检测有限公司

(检测机构名称, 盖章)

2023 年 02 月 13 日

检验检测专用章

备注 该申请为变更申请, 变更项目表详见附页。