



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-866731
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-400F,RDM5E-400M,RDM5E-400H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: RDM5E-400F,RDM5E-400M, RDM5E-400H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 7 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-11-24</p> <p>完成日期: 2021-12-10</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5E-400F,RDM5E-400M,RDM5E-400H
 Uimp:12kV;Ui:1000V;Ue: AC400V/690V;
 In: 400(160A~400A 可调);
 过电流脱扣器类型:电子式;
 Icu:400V:50kA (F 型),65kA(M 型),100kA(H 型);
 690V:20kA (F 型),20kA(M 型),20kA(H 型);
 Ics:400V:50kA (F 型),42kA(M 型),65kA(H 型);
 690V:15kA (F 型),15kA(M 型),15kA(H 型);
 Icw:5kA/1s;
 选择性类别:B;极数:3P,4P;适用于隔离用;
 配用的辅助触头:1NO1NC,Ith:3A;
 Uimp:4kV;Ui:400V;
 AC-15: AC400V/0.4A,DC-13: DC220V/0.15A.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2022-01-06

审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-01-06

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-01-06



- 备注:
- 1.变更情况: 见附页 1
 - 2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-19B0556-S;
 - 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
 - 4.原 CQC 证书编号: CQC2018010307040400;
 - 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。