



210020349171



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1037

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：ODM

申请编号：V2023CQC107502-1044624

产品名称：塑料外壳式断路器

型号：RDM5-□ RDM5RT-□、

RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□

检测机构：镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



# 安全型式试验报告

申请编号: V2023CQC107502-1044624  
 样品名称: 塑料外壳式断路器  
 型号规格: RDM5-□、 RDM5RT-□、  
 RDM5RT/A-□、 RDM5RT/P-□  
 商标: /  
 样品数量: 5 台  
 样品生产序号: /  
 收样日期: 2023-04-19  
 样品来源: 企业送样  
 抽样通知书编号: /


委托人: 人民电器集团有限公司  
 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工  
 业园)  
 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司  
 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳  
 市人民工业园)  
 生产企业: 上图电气有限公司  
 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二  
 十路 268 号


试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RDM5-□、RDM5RT-□、RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□;  
 Ue: AC400V/415V, AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;  
 In: RDM5-□、RDM5RT/P-□: 1000A、1250A、1500A、1600A、1800A、2000A;  
 RDM5RT-□、RDM5RT/A-□: 1000A (0.8-1.0In 可调)、1250A (0.8-1.0In 可调)、1500A (0.8~1.0In  
 可调)、1600A (0.8~1.0In 可调)、1800A (0.8~1.0In 可调)、2000A (0.8~1.0In 可调);  
 Ics: AC400V/415V: M 型: 50kA, H 型: 85kA; AC690V: M/H 型: 20kA;  
 Icu: AC400V/415V: M 型: 50kA, H 型: 100kA; AC690V: M/H 型: 20kA;  
 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类;  
 极数: 3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 额定频率: 50/60Hz; 适用于隔离用。

主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2023-05-23

审核: 季英瑞 签名:  日期: 2023-05-23

签发: 张 钰 签名:  日期: 2023-05-23



备注	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	委托人名称	上图电气有限公司	人民电器集团有限公司
	委托人地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路 268 号	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园)
	型号	STM6-□、STM6RT-□、 STM6RT/A-□、STM6RT/P-□	RDM5-□、RDM5RT-□、 RDM5RT/A-□、RDM5RT/P-□
	母证书编号	CQC22107361725	
	母证书检测机构	国家中低压配电设备质量监督检验中心 (镇江市产品质量监督检验中心)	
	说明: 本试验报告引用编号为“12901-20228171-CQC”的报告, 仅修改了委托人及生产者(制造商)名称、地址、型号命名, 其余参数均一致。		