



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2018CCC0307-2878031
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM7-125L、RDM7-125M、RDM7-125H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM7-125L、 RDM7-125M、 RDM7-125H 商 标: / 样品数量: 28 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-07-02 完成日期: 2018-12-06	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇智广工业区
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM7-125L、RDM7-125M、RDM7-125H; Uimp:12kV; Ui:1000V; In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; 使用类别:A; RDM7-125L: Ue:AC400V/690V(3P、4P), AC400V(2P); 400V:Ics:35kA、Icu:50kA, 690V:Ics:10kA、Icu:20kA; 2P、3P、4P(N 极可开闭) RDM7-125M: Ue:AC400V/690V(3P、4P), AC400V (2P); 400V:Ics:50kA、Icu:70kA, 690V:Ics:12kA、Icu: 20kA; 2P、3P、4P(N 极可开闭) RDM7-125H: Ue:AC400V/690V; 400V:Ics:70kA、Icu:100kA, 690V:Ics: 15kA、Icu: 30kA; 3P、4P(N 极可开闭); 适用于隔离用 配用的辅助触头: 1NO1NC, Ith:3A, AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头: 1NO1NC, Ith:3A, AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A	
主检:  日期: 2018-12-06	 福建省产品质量检验研究院 2019 年 1 月 17 日
审核:  日期: 2019-01-16	
签发:  日期: 2019-01-17	
备注: 1.变更情况:(详见附页); 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-14DQ232(A2014CCC0307-1751442); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2014010307733178; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	