



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号： V2021CQC107502-830285
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： RDM7E-400M, RDM7E-400H

检测机构： 福建省产品质量检验研究院







样品名称：塑料外壳式断路器 型号：RDM7E-400M 商 标：/ 样品数量：3 台 样品来源：送样 收样日期：2021-12-08 完成日期：2022-01-27	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 （柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇 柳乐路 555 号
--	--

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDM7E-400M, RDM7E-400H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V;
 In:400A; 过电流脱扣器类型:电子式; M 型:AC400V: Ics:42kA, Icu:65kA;
 AC690V: Ics:15kA, Icu:20kA; H 型: AC400V: Ics:65kA, Icu:100kA;
 Icw:5kA/1s; 选择性类别:B; M 型:3P、4P, H 型:3P

主检: 	日期: 2022-01-27	 福建省产品质量检验研究院 2022年3月2日
审核: 	日期: 2022-02-28	
签发: 	日期: 2022-03-02	

备注：1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：02501-18DQ796 (A2018CCC0307-2878038);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号：CQC2014010307728911;

5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N (120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。