



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-830280
(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM7L-800L、RDM7L-800M

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 剩余电流保护断路器 型号: RDM7L-800L 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-27 完成日期: 2022-03-01	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳 乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM7L-800L、RDM7L-800M; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC400V; In: 400A, 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L 型: Ics: 25kA, Icu: 50kA; M 型: Ics: 50kA, Icu: 70kA; IΔn: 300mA/500mA/1000mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A; 3P、4P(N 极可开闭), 适用于隔离用	
主检:  日期: 2022-03-01	 福建省产品质量检验研究院 2022 年 3 月 18 日
审核:  日期: 2022-03-17	
签发:  日期: 2022-03-18	
备注: 1.变更情况: (详见附页); 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ764(A2018CCC0307-2878046); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2014010307733546; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系 统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	