



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2024CCC0305-4529058

产品名称: 自动转换开关电器

型号: RDQ5S-1250

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: RDQ5S-1250 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024-09-30 完成日期: 2024-09-30		委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址 (制造商): 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区) 生产企业: 朗明电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路 2 号	
试验结论: 原获证(2024010305631352)产品依据 GB/T14048.11-2016 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样品与原获证(2024010305631352)产品, 产品描述一致、内部结构一致。			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQ5S-1250; Ui:800V; Uimp: 8kV; Ith: 1250A; Ue: AC400V; Ie: 800A、1000A、1250A; 使用类别: AC-33iB; Iq: 120kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 控制回路: Ui: 250V; Uimp: 2.5kV;			
主检: 许志豪		日期: 2024-10-08	
签发: 傅小艳		日期: 2024-10-08	
签发: 王健		日期: 2024-10-08	
		 浙江省检验检测科学研究院 2024 年 10 月 08 日	
备注	ODM 认证	母证书	ODM 认证
	委托人名称	朗明电气有限公司	人民电器集团有限公司
	委托人地址	乐清市柳市镇木山后村	浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区)
	生产者名称	朗明电气有限公司	人民电器集团有限公司
	生产者地址 (制造商)	乐清市柳市镇木山后村	浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区)
	型号	SHIQ8-1250IIA、SHIQ8-1250IIB、SHIQ8-1250IIC、SHIQ8-1250IIIA、SHIQ8-1250IIIB、SHIQ8-1250IIIC;	RDQ5S-1250
	母证书编号	2024010305631352	
	母证书检测机构	温州海关综合技术服务中心	
	说明: 本试验报告引用编号为“19101-DWRY210100”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除生产企业地址, 型号命名不同外, 其余参数均一致。此描述报告须与原报告试验部分合并使用方为有效。		
	试品编号: RDQ5S-1250 1250A 1 只		