



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：ODM

申请编号：A2024CCC0305-4529061

产品名称：自动转换开关电器

型号：RDQ5S-250

检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称: 自动转换开关电器 型号: RDQ5S-250 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024-09-30 完成日期: 2024-09-30	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址 (制造商): 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区) 生产企业: 朗明电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路 2 号
--	--

试验结论: 原获证(2024010305631348)产品依据 GB/T14048.11-2016 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(2024010305631348)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


RDQ5S-250H, 类别: AC-33A; RDQ5S-250, 类别: AC-33B;


Ui: 800V(主); Uimp: 8kV(主); Ui: 250V(辅); Uimp: 2.5kV(辅);

Ith: 250A; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P);

Ie: 100A、125A、160A、200A、225A、250A;

Iq: 100kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P

主检:  日期: 2024-09-30

签发:  日期: 2024-09-30

签发:  日期: 2024-09-30



备注	ODM 认证	母证书	ODM 认证
	委托人名称	朗明电气有限公司	人民电器集团有限公司
	委托人地址	乐清市柳市镇木山后村	浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区)
	生产者名称	朗明电气有限公司	人民电器集团有限公司
	生产者地址 (制造商)	乐清市柳市镇木山后村	浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区)
	型号	SHIQ8H-250IIA、SHIQ8H-250IIB、SHIQ8H-250IIC、SHIQ8H-250IIIA、SHIQ8H-250IIIB、SHIQ8H-250IIIC; SHIQ8-250IIA、SHIQ8-250IIB、SHIQ8-250IIC、SHIQ8-250IIIA、SHIQ8-250IIIB、SHIQ8-250IIIC;	RDQ5S-250H、RDQ5S-250
	母证书编号	2024010305631348	
	母证书检测机构	温州海关综合技术服务中心	
	说明: 本试验报告引用编号为“01601-DWRY210098”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除生产企业地址, 型号命名不同外, 其余参数均一致。此描述报告须与原报告试验部分合并使用方为有效。		
	试品编号: RDQ5S-250 250A 1 只、RDQ5S-250H 100A 1 只		