



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2024CCC0305-4529060

产品名称: 自动转换开关电器

型号: RDQ5S-630

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称: 自动转换开关电器 型号: RDQ5S-630 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024-09-30 完成日期: 2024-09-30		委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址(制造商): 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区) 生产企业: 朗明电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路 2 号	
试验结论: 原获证(2024010305631351)产品依据 GB/T14048.11-2016 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样品与原获证(2024010305631351)产品, 产品描述一致、内部结构一致。			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQ5S-630H, 类别: AC-33iA; RDQ5S-630, 类别: AC-33B; Ui:800V; Uimp: 8kV; Ith: 630A; Ue: AC400V; Ie: 250A、315A、350A、400A、500A、630A; Iq: 120kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 控制回路: Ui: 250V; Uimp: 2.5kV;			
主检: 张立豪		日期: 2024-10-08	
签发: 倪心彬		日期: 2024-10-08	
签发: 王健		日期: 2024-10-08	
备注		ODM 认证	
		母证书	
		ODM 认证	
		委托人名称	
		朗明电气有限公司	
		人民电器集团有限公司	
		委托人地址	
		乐清市柳市镇木山后村	
		浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区)	
生产者名称			
朗明电气有限公司			
人民电器集团有限公司			
生产者地址(制造商)			
乐清市柳市镇木山后村			
浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园区)			
型号			
SHIQ8H-630IIA、SHIQ8H-630IIB、SHIQ8H-630IIC、SHIQ8H-630IIIA、SHIQ8H-630IIIB、SHIQ8H-630IIIC; SHIQ8-630IIA、SHIQ8-630IIB、SHIQ8-630IIC、SHIQ8-630IIIA、SHIQ8-630IIIB、SHIQ8-630IIIC;			
RDQ5S-630H、RDQ5S-630			
母证书编号			
2024010305631351			
母证书检测机构			
温州海关综合技术服务中心			
说明: 本试验报告引用编号为“01601-DWRY210099”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除生产企业地址, 型号命名不同外, 其余参数均一致。此描述报告须与原报告试验部分合并使用方为有效。			
试品编号:			
RDQ5S-630 630A 1 只			



浙江省检验检测科学研究院
2024 年 10 月 08 日