



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493810

(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDQH-250/3P, RDQH-250/4P

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关 型号: RDQH-250/3P, RDQH-250/4P 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-13 完成日期: 2017-03-08	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQH-250/3P, RDQH-250/4P Ui:690V(主), 690V(控); Uimp:8kV(主), 4kV(控); Ue:AC400V; Ie: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 使用类别:AC-33iB; Icn:50kA;Icm (峰值):105kA; 电器级别:CB 级;转换方式:ATSE; 极数:3P, 4P.IP20(板前操作面)							
主检: 戴维强 签名:  日期: 2017-04-18 审核: 闫明显 签名:  日期: 2017-04-18 签发: 许建林 签名:  日期: 2017-04-18	 (检测机构名称用盖章) 2017 年 04 月 08 日						
备 注: 1. 变更情况;							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">见附件</td> <td style="text-align: center;">见附件</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后		见附件	见附件
序号和名称	变更前	变更后					
	见附件	见附件					
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10B2229-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2011010305517843; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							