



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493806




(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDQH-630/3P, RDQH-630/4P

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关 型 号: RDQH-630/3P, RDQH-630/4P 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-13 完成日期: 2017-03-02	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQH-630/3P, RDQH-630/4P Ui:690V(主), 690V(控); Uimp:8kV(主), 4kV(控); Ue:AC400V; Ie: 350A, 400A, 500A, 630A; 使用类别:AC-33iB; Icn:65kA; Icm (峰值):143kA; 电器级别:CB 级;转换方式:ATSE; 极数:3P, 4P.							
主检: 戴维强 签名:  日期: 2017-04-18 审核: 陆维导 签名:  日期: 2017-04-18 签发: 许建林 签名:  日期: 2017-04-18	 (检测机构名称: 盖章) 2017年4月18日						
备 注: 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> <tr> <td> </td> <td>见附件</td> <td>见附件</td> </tr> </table>		序号和名称	变更前	变更后		见附件	见附件
序号和名称	变更前	变更后					
	见附件	见附件					
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-11B4720-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2012010305535920; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							