



2015001885A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493815
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDQH-800

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 双电源自动转换开关 型 号: RDQH-800 商 标:  样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-08 完成日期: 2017-03-22	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQH-800 额定绝缘电压(Ui): 690V; 额定冲击耐受电压(Uimp) : 8kV; 控制器额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV; 约定发热电流(Ith): 800A; 额定工作电压(Ue): AC400V; 额定工作电流(Ie): 630A,700A,800A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 220kA (H 型), 165kA (M 型); 额定短路分断能力(Icn): 100kA (H 型), 75kA (M 型); 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P,4P;	
主检:  日期: 2017.3.23	 (检测机构名称、盖章) 2017年3月23日
审核:  日期: 2017.3.23	
签发:  日期: 2017.3.23	
备注: 变更内容见本报告第 2 页附页	