




170008223452



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0309-2627083


(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: RDR5-93

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 热过载继电器 型 号: RDR5-93 商 标:  样品数量: 18 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-08-23 完成日期: 2017-09-28	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDR5-93; Ui: AC690V; Uimp: 8kV; Ue: AC690V; Ie: 23A~32A, 30A~40A, 37A~50A, 48A~65A, 55A~70A, 63A~80A, 80A~93A; 脱扣级别 10A; 极数: 3P; IP20B (配合底座使用的情况下); 配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ith=5A; AC-15: Ue/Ie: 380V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A	
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-09-28	 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江) 2017年09月29日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2017-09-29	
签发: 许启进 签名:  日期: 2017-09-29	
备注	