



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0304-4673723

(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: RDR5-93、RDR5P-93

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 热过载继电器	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: RDR5-93、RDR5P-93	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标: PEOPLE	生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
样品数量: 1 台	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 企业送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2025-02-08	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
完成日期: 2025-02-08	

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDR5-93、RDR5P-93; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC690V; Ie: 23A~32A、30A~40A、37A~50A、48A~65A、55A~70A、63A~80A、80A~93A; 脱扣级别: 10A; 3P; IP20B (配合底座使用的情况下); 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

主检: 林吕杰 签名: 林吕杰 日期: 2025-02-08	浙江省高低压电器产品质量检验中心 2025 年 02 月 08 日
审核: 林杰 签名: 林杰 日期: 2025-02-08	
签发: 李孟 签名: 李孟 日期: 2025-02-08	

备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息	变更前	变更后
	产品型号	RDR5-93	RDR5-93、RDR5P-93
	原证书编号	2024010304696451	
	已获证型号规格	见 P8 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江)	17001-NPC0303-21060304
	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	17001-CCC-250112012
首页	√	1	17001-CCC-250112012-S
报告组成	√	1	17001-CCC-250112012-S
安全型式试验报告	√	9	17001-CCC-250112012-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验