

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-821353

(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: RDR7-75


检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 热过载继电器 型号: RDR7-75 商 标: / 样品数量: 1 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-01 完成日期: 2021-11-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 RDR7-75 Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; 整定电流调节范围: 36A~45A, 40A~50A, 45A~63A, 57A~75A; 脱扣级别 10A; IP20 (安装后测量); 极数: 3P; 频率: 50Hz/60Hz; 辅助触头: 1NO1NC Ith: 5A; AC-15 Ue: AC380V; Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.2A

主检: 高云燕 签名:  日期: 2021-11-12	浙江省机电产品质量检测 所有限公司 2021 年 11 月 15 日
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-11-12	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2021-11-15	

备注:  
 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

变更信息	变更前	变更后
[9]生产企业搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
[12]标准换版	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020
[14]供应商名称变更	乐清市新艺塑胶制造厂	乐清市新技塑胶有限公司
原证书编号	CQC2019010309225900	
已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C180853
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		