



CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: V2022CQC107502-944050
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW1-6300




检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 万能式断路器 型号: RDW1-6300 样品数量: 2 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-04-26 完成日期: 2022-05-05	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 南电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号
--	--

试验结论: 原获证(CQC2010010307449346)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(CQC2010010307449346)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 RDW1-6300; Ue: AC400/690V; Ui: 1000V; In: 4000A、5000A、6300A;
 Uimp: 12kV; AC400V: Ics: 100kA、Icu: 120kA、Icw: 100kA/1s; AC690V:
 Ics: 75kA、Icu: 85kA、Icw: 75kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B类; 极数: 3P(适用于隔离用)、4P(适用于隔离用);

主检: 汤莹琪 签名:  日期: 2022-05-05
审核: 高云燕 签名:  日期: 2022-05-06
签发: 马琳 签名:  日期: 2022-05-06



备注:	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	委托人名称	南电电气有限公司	人民电器集团有限公司
	委托人地址	乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
	生产者(制造商)名称	南电电气有限公司	人民电器集团有限公司
	生产者(制造商)地址	乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
	型号	SHMW1-6300、SHMW1-6300/4	RDW1-6300
	母证书编号	CQC2010010307449346	
	母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司	
	说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C210608”的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。		