



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2023CQC107502-1078100
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW8HU-4000、RDW8DC-4000

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 万能式断路器 型 号: RDW8HU-4000、 RDW8DC-4000 商 标: / 样品数量: 18 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-07-14 完成日期: 2023-11-17	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2023-12-12	 (检测机构名称、盖章) 2023 年 12 月 12 日
审核: 丁 娟 签字:  日期: 2023-12-12	
签发: 孙阿琴 签字:  日期: 2023-12-12	
备注: #01:RDW8HU-4000 4000A 4P 抽屉式 欠压分励 AC230V 50/60Hz #02:RDW8HU-4000 4000A 3P 抽屉式 欠压分励 AC400V 50/60Hz #03:RDW8HU-4000 4000A 3P 固定式 #04:RDW8HU-4000 800A 4P 固定式 #05(上进线):RDW8HU-4000 4000A 4P 固定式 #06(下进线):RDW8HU-4000 4000A 4P 固定式 #07:RDW8HU-4000 4000A 4P 固定式 #08:RDW8HU-4000 4000A 4P 固定式 #09:RDW8DC-4000 4000A 4P 外形 连接方式 1 抽屉式 分励 DC110V #10:RDW8DC-4000 4000A 3P 外形 抽屉式 分励 DC220V #11:RDW8DC-4000 1600A 4P 外形 连接方式 1 反向 固定式 #12:RDW8DC-4000 1600A 3P 外形 固定式 #13:RDW8DC-4000 4000A 4P 外形 连接方式 1 正向 固定式 #14:RDW8DC-4000 4000A 4P 外形 连接方式 2 固定式 #15:RDW8DC-4000 4000A 3P 外形 固定式 #16:RDW8DC-4000 4000A 3P 外形 固定式 #17:RDW8DC-4000 4000A 4P 外形 连接方式 1 固定式 #18:RDW8DC-4000 4000A 4P 外形 连接方式 1 固定式	