




180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2019CCC0305-3224761  
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关电器

型 号: RDXQ5-63、RDXQ5Y-63

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司





样品名称: 双电源自动转换开关电器  
型 号: RDXQ5-63、RDXQ5Y-63

商 标: 

样品数量: 1 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2019-06-28

完成日期: 2019-07-25

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区  
(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区  
(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDXQ5-63、RDXQ5Y-63

额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

额定绝缘电压(Ui): 400V;

约定发热电流(Ith): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

额定工作电压(Ue): AC400V;

额定工作电流(Ie): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

使用类别: AC-33iB;

额定短路接通能力(Icm)(峰值): 9.18kA;

额定短路分断能力(Icn): 6kA;

电器级别: CB 级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P

主检:

邵吉福

日期: 2019.07.25

审核:

程彦敏

日期: 2019.07.25

签发:

魏永媛

日期: 2019.07.25

(检测机构名称 盖章)  
2019年07月25日

备注:

| 变更项目    | 变更前                        | 变更后                |
|---------|----------------------------|--------------------|
| 增加型号    | RDXQ5-63                   | RDXQ5-63、RDXQ5Y-63 |
| 原证书编号   | 2017010305948626           |                    |
| 原测试报告编号 | 00901-A2016CCC0305-2375100 |                    |
| 原检测单位   | 上海电器设备检测所有限公司              |                    |