



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0301-3301497
(任务编号)



产品名称: 配电箱

型 号: RPZ30

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0301-3301497 (任务编号) 样品名称: 配电箱 型号规格: RPZ30 商标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 19090001 收样日期: 2019-09-23 完成日期: 2019-10-04	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RPZ30 额定工作电压 (Ue): 230V 额定绝缘电压 (Ui): 400V 频率 (fn): 50Hz 主母线额定电流 (InA): 32A ~ 6A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP30-操作面 IP20C 最大输出回路数: 3 路	
主检: 赵文闯 签名:  日期: 2019-10-06	 检验检测专用章 浙江省机电产品质量检测所 2019 年 10 月 08 日
审核: 袁萍平 签名:  日期: 2019-10-06	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-10-08	
备注	送试样品: RPZ30 InA: 32A Icw: 6kA; Ue: 230V; Ui: 400V; 50Hz; IP30-操作面 IP20C; 户内型。最大输出回路数: 3 路