



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 产品认证

型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2020CQC020036-623991

产品名称: 配电箱

型 号: RPZ30

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告

申请编号: V2020CQC020036-623991

样品名称: 配电箱

型号: RPZ30

商标: /

样品数量: 1 台

样品来源: 企业送样

样品生产序号: 20070001

收样日期: 2020-07-13

完成日期: 2020-07-15

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:



产品型号: RPZ30

额定工作电压 (U_e): 230V额定绝缘电压 (U_i): 400V频率 (f_n): 50Hz主母线额定电流 (I_n): 32A~6A主母线额定短时耐受电流 (I_{cw}): 6kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP30-操作面 IP20C

最大输出回路数: 3 路

主检: 赵文闯 签名:  日期: 2020-07-15审核: 袁萍平 签名:  日期: 2020-07-15签发: 杜量 签名:  日期: 2020-07-17

备注 变更信息详见附件表 1