



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 产品认证

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他



申请编号：V2024CQC107501-1214648

产品名称：配电箱

型号：RPZ30

检测机构：福建省产品质量检验研究院



型式试验报告				
申请编号：V2024CQC107501-1214648 样品名称：配电箱 型号：RPZ30 商 标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 样品生产序号：/ 收样日期：/ 完成日期：2024-05-22		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号		
试验依据标准：GB/T 7251.3—2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板(DBO)》				
试验结论：合格				
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：RPZ30 额定工作电压(Ue)：230V 额定绝缘电压(Ui)：400V 频率(fn)：50Hz 主母线额定电流(InA)：32A~6A 主母线额定短时耐受电流(Icw)：6kA 户内型/户外型：户内型 外壳防护等级：IP30-操作面 IP20C 最大输出回路数：3路				
主检：苏雄斌 签名：  日期：2024-05-22		 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2024年5月24日		
审核：许家峰 签名：  日期：2024-05-24				
签发：魏运明 签名：  日期：2024-05-24				
备注	1.变更情况：			
	序号	变更项目	变更前	变更后
	1	报告中生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路555号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
	2	关键元器件和材料一览表	见原报告 C-06801-1C200702	见报告 02501-24DQ2597
2.最近一次原认可报告编号：C-06801-1C200702； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：浙江省机电产品质量检测所有限公司； 4.原证书编号：CQC2019010301239205； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。				