



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0308-2493298

(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式圆筒形帽熔断器

型 号: RT14-63(支持件), R017(熔断体)

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式圆筒形 帽熔断器 型号: RT14-63(支持件), R017(熔断体) 商 标: / 样品数量: 23 熔断体+10 支持件 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-15 完成日期: 2017-02-26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

熔断体型号: R017

熔断体的额定电压 Un: AC380V;

熔断体的额定电流 In: 10A,12A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

额定分断能力 I_I: 100kA;

分断范围和使用类别: gG;

熔断体支持件: RT14-63

熔断体支持件的额定电压 Un: AC380V;

熔断体支持件的额定电流 In: 63A;

熔断体支持件的额定冲击耐受电压 U_{imp}: 4kV;

熔断体支持件的防护等级: IP20;

熔断体支持件的极数: 1P;

主检: 王 炜 签字: 王炜 日期: 2017-03-08

审核: 闫明显 签字: 闫明显 日期: 2017-03-08

签发: 陈 源 签字: 陈源 日期: 2017-03-08



备注:

1. 变更情况: 见附件 1;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0066-S;
3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2002010308013424;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。